ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

0.1	WIATROŁAP	12,00 m²	0.12	WC MĘSKIE	14,00 m²
0.2	KOMUNIKACJA/KLATKA SCHODOWA	40,00 m²	0.13	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,00 m²
0.3	SZATNIA	24,00 m²	0.14	WC DAMSKIE	14,00 m²
0.4	HOL GŁÓWNY	186,00 m²	0.15	POM. DO BADAŃ MATERIAŁOWYCH	30,00 m²
0.5	SEKRETARIAT	24,00 m²	0.16	POM. DLA SPECJALIZOWANEJ MASZYNY KZ	34,00 m²
0.6	STEROWNIA MASZYN KZ	24,00 m²	0.17	POM. CMM REFERENCYJNA	41,00 m²
0.7	POM. DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI KZ	54,00 m²	0.18	POM. DLA KLIMATYZACJI CMM REFERENCYJNA	21,00 m²
0.8	MAGAZYN	40,00 m²	0.19	POM. DO BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH	73,00 m²
0.9	POM. DLA PRZYRZ. BL. KSZT., TOP. POW.	40,00 m²	0.20	MASZYNOWNIA	6,00 m²
0.10	POM. DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK	32,00 m²	0.21	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,00 m²
	KOMUNIKACJA/KLATKA SCHODOWA	16,00 m²	0.22	KOTŁOWNIA (ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ)	20,00 m²
				RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU	755,00 m²

planowane przyłącze gazu zgodnie z umową przyłączeniową z ZG w Kaliszu

LEGENDA:

1- kocioł grzewczy kondensacyjnyVitocrossal 200 z regulatorem Vitotronic 100 (typ GC-1), Q=130 kW
2 - szafa sterownicza z regulatorem pogodowym Vitotronic 300-K(typ MW1S) do instalacji wielokotłowej i regulatorem dla 2 obiegów grzewczych
3 - podgrzewacz c.w.u. Vitocell-V 300, V=200 l
4 - naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 320N
5 - pompa ładująca c.w.u. 32 PQe 60C, N=250 W
6 - zawór zwrotny klapowy dn32
7 - filtr siatkowy FS-1 dn 65
8 - filtr siatkowy FS-1 dn 32
9 - czopuch zbiorczy spalin ze stali nierdzewnej dla instalacji dwukotłowej, Ø200
10 - komin spalinowy np. typu Schiedel Avante Ø200
11 - sgtabilizator ciśnienia gazu Ø150, l=2,0m
12 - skrzynka gazowa wnękowa na kurek główny (105x90x40)cm
0,5m nad terenem z:
- zaworem głównym Ø50 z głowicą MAG-1
- zaworem odcinającym Ø50
- gazomierzem G25 METRIX
13 - moduł alarmowy MD-2Z
14 - detektor gazu DX-1
15 - sygnalizator optyczny LB-1
16 - sygnalizator akustyczny S-3A
17 - czujnik temperatury zewnętrznej
18 - wyciąg powietrza z nad okapu, %%250, L=300/600m³/h

$Q_{c.o.}$= 40 800W

obiekt:	CENTRUM DOSKONAŁOŚCI BADAŃ KÓŁ ZĘBATYCH		
inwestor:	PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 KALISZ, UL. NOWY ŚWIĄT 4		
adres inwestycji:	KALISZ, UL. POZNAŃSKA 201-205, DZ. NR 1/10 i 1/12		
jednostka projektowa:	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Dz.U. Nr 90 poz. 631 z 2000r.	C:\Users\Lizy\Kocenki\Desktop\INVESTPROJEKT\LOGO.tif	
projektował:	mgr inż. BARBARA KASZOWSKA upr. bud. nr BN-10/9/2/80		
sprawdził:	mgr inż. GRZEGORZ SZULC nr ewid. upr. ST-906/73, GT/8388/192/77		
temat rysunku:	RZUT PARTERU	branża:	SANITARNA
skala: 1:100	nr rysunku: S-2	data opracowania: LUTY 2012	faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY